



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.052
VÁLIDO

Validade: 14/05/2023

Nº. do Processo: 14021.194708/2020-31

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Luva isolante de borracha natural/sintética, tipo I, classe 4, tensão de uso 36000V. Comprimento 406mm. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 4: 36000V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 229, DE 17 DE AGOSTO DE 2009. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: No dorso do punho.

Referências: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA BICOLOR 40KV

Tamanhos: 8;8½;9;9½;10;10½;11;11½ e 12

Cores: Bicolor (externo preta e interno amarela)

Normas técnicas: ABNT NBR 10622:1989, ABNT NBR 10624:1989

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-N 00002-40-18

Laboratório: ILSPE - INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

Bairro: EUGENIO DE MELLO

CEP: 12247004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP