



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 1.505
VÁLIDO

Validade: 08/08/2024

Nº. do Processo: 12600.113187/2019-49

Produto: Nacional

Equipamento: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Manga de segurança isolante de borracha, tipo II, classe 2, modelo curvo.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: Tensão máxima de uso (valor eficaz) Classe 2: 17.000V.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo II (resistente ao ozônio) e "classe 2" (tensão máxima de uso de 17.000V) para ISO 10623:1989. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na superfície, parte superior

Referências: 500.002.001.01 (Normal); 500.002.002.01 (Grande)

Tamanhos: Normal; Grande

Cores: Preta

Normas técnicas: ABNT NBR 10623:1989

Laudos:

Nº. Laudo: 9270419

Laboratório: ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA

Nº. Laudo: Suplemento 9270419

Laboratório: ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

Bairro: EUGENIO DE MELLO

CEP: 12247004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP